



LEGENDA MATERIÁLOV:

(A) - STREŠNÁ KRYTINA_TRAPÉZOVÝ PLECH

UZEMNENIE BLESKOZVODU PREPOJIŤ SO ZBERŇOU EP
SKÚŠOBNÉ SVORKY MONTOVAŤ VO VÝŠKE 1,8m NAD TERÉNOM
SPOJE V BETÓNE ZALIAŤ ASFALTOM, PODOBNE AJ VODIČ FeZn PRI PRECHODOCH BETÓN - VZDUCH A BETÓN - ZEM
AK BUDE MAŤ UZEMŇOVACIA SÚSTAVA VYŠŠIU HODNOTU AKO 10 OHMOV, TREBA JU DOPLŇAŤ
ZEMNÝMI TYČAMI ZT, KÝM SA TÁTO HODNOTA NEDOSIAHNE
ZVISLÉ AJ VODOROVNÉ PODPERY MONTOVAŤ DO MAXIMÁLNEJ VZDIALENOSTI 1 m.

● POMOCNÝ ZBERAČ Z VODIČA FeZn 8 mm dĺžky 0,6 m

OCHRANNÝ UHOL PRI VÝŠKE NAD CHRÁNENOU ČASŤOU 0,6 m : 78° (r = 2,8 m) - pomocný zberač 0,6 m nad úrovňou na ktorej stojí
OCHRANNÝ UHOL PRI VÝŠKE NAD CHRÁNENOU ČASŤOU 1,8 m : 78° (r = 8,4 m) - pomocný zberač nad dolným okrajom strechy
OCHRANNÝ UHOL PRI VÝŠKE NAD CHRÁNENOU ČASŤOU 1,9 m : 78° (r = 8,9 m) - pomocný zberač na sile nad horným okrajom strechy

———— ZVODOVÝ VODIČ FeZn 8 mm
- - - - - ZVODOVÝ VODIČ FeZn 10 mm
- - - - - UZEMŇOVACÁ PÁSKA FeZn 30x4 mm V ZÁKLADE OBJEKTU

TRIEDA LPS : IV
POLOMER VALIACEJ SA GULE : 60 m
MAX. VEĽKOSŤ OKA MREŽE : 20 x 20 m
OBVYKLÁ VZDIALENOSŤ ZVODOV : 20 m (počet zvodov : 4 - obvod budovy je 77 m)
KRYTINA : TRAPÉZOVÝ PLECH

AUTORSKÉ PRÁVA SÚ VYHRADENÉ
ALL RIGHTS RESERVED
ČÍSLO KÓPIE COPY NUMBER

AUTOR AUTHOR	Ing.arch.V. HLADKÝ		
PROJEKTANT CHIEF DESIGNER	Ing.arch.V. HLADKÝ	ZODP. PROJEKTANT EXECUTIVE DESIGNER	Ing. M. OKÁL
VYPRACOVAL: ELABORATED	Ing.M.OKÁL		
STAVEBNÍK PRO.HOUSE-OWNER	MORKY PETRÁNEK s.r.o., ČREMOŠNÉ135, 039 01 TURČ. TEPLICE		
MIESTO PLACE	k.ú. Čremošné parc.č. 167/4,5; 168, 169, 170, 171/1 - 14		
NÁZOV STAVBY BUILDING NAME	HOSPODÁRSKY DVOR, ČREMOŠNÉ ROZŠÍRENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV SO 03 CHOVNÁ HALA I.		
OBSAH CONTENS	SO 03 BLESKOZVOD		
ČASŤ PART	ELEKTRO		

VLASTNÍK VÝKRESU DRAWING OWNER	
CREAT a r c h i t e c t s SK - 036 01 MARTIN, NA BYSTRÍČKU 16 TEL / FAX : 00 421 - (0)43 - 422 38 53 WWW.CREAT.EU.SK, E-mail: office@creat.eu.sk	
DÁTUM DATE	JÚL 2013
MIERKA SCALE	M 1 : 100
STUPEŇ DEGREE	PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
FORMÁT SIZE	2 X A4
Č.VÝKRESU DRAWING NUMBER	8913 - 03-4
03-4	

